

湘环许决〔2025〕217号

湖南省生态环境厅

关于湖南郴州苏耽 500 千伏变电站第三台主变 扩建工程环境影响报告书的批复

国网湖南省电力有限公司建设分公司：

你单位（注册地址：湖南省长沙市雨花区韶山北路 388 号，
法定代表人：唐信，统一社会信用代码：91430100MA4PJH1L57）

提出的建设项目环境影响评价审批报告书（辐射类）输变电
工程行政许可申请，本厅已依法于 2025 年 3 月 19 日受理，于 4
月 2 日起开展了技术评估，并已完成受理公示和拟审批公示。经
研究，批复如下：

一、你公司提交的《湖南省生态环境厅建设项目环境影响评
价文件审批申请书》及有关材料符合国家建设项目环境影响评价
文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三
十八条第一款以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二
条第一款、第三款规定，我厅决定准予行政许可。

二、湖南郴州苏耽 500 千伏变电站第三台主变扩建工程建设地点位于湖南省郴州市北湖区华塘镇塘昌村。建设内容为在苏耽 500 千伏变电站扩建 $1 \times 1000\text{MVA}$ 主变压器（3#主变），同时新增与新建主变配套的 500kV、220kV 及 35kV 配电装置；1#主变低压侧扩建 $2 \times 60\text{Mvar}$ 低压电抗器，3#主变低压侧扩建 $2 \times 60\text{Mvar}$ 低压电容器、 $1 \times 60\text{Mvar}$ 低压电抗器，将 STATCOM 由 1#主变低压侧改接至 3#主变低压侧。本工程在站内预留场地进行建设，不新征用地，不增加运行人员。根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见及湖南省生态环境事务中心技术评估意见（《湖南省生态环境事务中心关于〈湖南郴州苏耽 500 千伏变电站第三台主变扩建工程环境影响报告书〉技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2025〕12 号）），建设单位在落实报告书及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角度，我厅同意该工程按环评报告书提出的工程地点、规模、性质建设。

三、在工程建设和运行管理中，必须全面落实环评报告书提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

（一）加强施工期的环境管理，文明施工，落实报告书中的各项生态保护措施，选用低噪声施工机械和施工方法，避免夜间施工，妥善处置工程弃土和建筑垃圾。

（二）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程建成后电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）有关要求。

（三）本工程建成后，变电站厂界噪声应符合《工业企业厂

界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准,同时变电站敏感目标处声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准,防止噪声扰民。

(四)项目产生的危险废物应按相关法规标准贮存、交有危险废物经营资质的单位收集、利用或处置。

(五)建立健全环境保护管理制度,加强公众沟通和科普宣传,及时解决公众提出的合理环境诉求,及时公开项目建设与环境保护信息,主动接受社会监督。

四、项目竣工后,须按规定程序开展竣工环境保护验收,并按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

五、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及环评文件送至郴州市生态环境局,本工程由郴州市生态环境局负责日常环境监管工作。

你单位如对本批复不服,可以在收到决定书之日起六十日内依法向湖南省人民政府申请行政复议,或者六个月内向长沙铁路运输法院提起行政诉讼。

附件:相关法律法规内容

湖南省生态环境厅

2025年5月14日

附件

相关法律法规内容

一、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款：申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定。

二、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款：建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的生态环境主管部门审批。

三、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款：审批部门应当自收到环境影响报告书之日起六十日内，收到环境影响报告表之日起三十日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。

抄送：湖南省辐射环境监督站，湖南省生态环境事务中心，郴州市生态环境局。